

Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Ступени»

Юр.адрес: 119361, Москва, Марии Поливановой, д. 12- А
Тел./факс: (495) 430-26-79, e-mail:info@stupeni.com

Исх. № 05 от «12» января 2022г.

Заместителю главного государственного
Инспектора по пожарному надзору района
ЗАО гор. Москвы,
Заместителю начальника 1 РОНПР
Управления по ЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве
Полковнику внутренней службы
Горбачеву А.А.



Уважаемый Александр Александрович!

Настоящим сообщаем, что нарушения, выявленные в ходе проверки Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени» представителем 1 РОНПР УЗАО ГУ МЧС России, указанные в Постановлении № 283 от 16.12.2021 г., устранены в полном объеме:

№	Выявленные нарушения	Информация об устранении
1.	Под лестничным маршем правой лестничной клетки допускается хранение различных материалов и предметов.	Устранено. Пространство освобождено от различных предметов
2.	В технических помещениях (тепловой пункт, вентиляционная камера, коридор технической зоны), расположенных в подвале, допускается хранение различного оборудования, мебели и других предметов.	Помещения освобождены от мебели, оборудование и др. предметы удалены.
3.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для внесения информации.	Устранено. Журнал находится на посту охраны.
4.	Руководитель школы не обеспечивает наличие исправных ручных эл.фонарей из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства инд. защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Приобретены: фонарь – 1 шт., средство инд. защиты органов дыхания и зрения – 1 шт.
5.	На путях эвакуации при высоте лестницы более 45 см не предусмотрены поручни.	Поручни установлены.
6.	Не обеспечено в полном объёме на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Не в	Обозначения нанесены в полном объёме.

	полном объеме определены расчётами для помещений производственного и складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	
7.	Допускается использование цокольного этажа для организации детского досуга.	Организация детского досуга в цокольном этаже прекращена.
8.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допущено: размещение на путях эвакуации различных изделий, оборудования, мебели, препятствующих безопасной эвакуации.	Эвакуационные и аварийные выходы освобождены.
9.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допущено: в подвальном помещении на путях эвакуации оборудованы двери для помещения электрощитовой без возможности открыть их вручную изнутри.	Исправлен механизм открывания двери изнутри.

Директор



В.В. Гребенюк