

Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Ступени»

Юр.адрес: 119361, Москва, Марии Поливановой, д. 12- А
Тел./факс: (495) 430-26-79, e-mail:info@stupeni.com

Исх. № 01 от «10» января 2022г.

**Заместителю Никулинского
межрайонного прокурора г. Москвы
Калгину М.А.**

Уважаемый Михаил Андреевич!

Настоящим сообщаем, что нарушения, выявленные в ходе проверки Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени» Межрайонной прокуратурой совместно с представителем 1 РОНПР УЗАО ГУ МЧС России, указанные в Постановлении от 07.12.2021 г., устранены в полном объеме:

№	Выявленные нарушения	Информация об устранении
1.	Под лестничным маршем правой лестничной клетки допускается хранение различных материалов и предметов.	Устранено. Пространство освобождено от различных предметов
2.	В технических помещениях (тепловой пункт, вентиляционная камера, коридор технической зоны), расположенных в подвале, допускается хранение различного оборудования, мебели и других предметов.	Помещения освобождены от мебели, оборудование и др. предметы удалены.
3.	Руководитель школы не обеспечивает наличие исправных ручных эл.фонарей из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства инд. защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Приобретено: фонарь – 1 шт., средство инд. защиты органов дыхания и зрения – 1 шт.
4.	На путях эвакуации при высоте лестницы более 45 см не предусмотрены поручни.	Поручни установлены.
5.	Не обеспечено в полном объёме на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Не в полном объёме определены расчётами для помещений производственного и складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	Обозначения нанесены в полном объёме.
6.	Допускается использование цокольного этажа для организации детского досуга.	Организация детского досуга в цокольном этаже прекращена.

7.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допущено: размещение на путях эвакуации различных изделий, оборудования, мебели, препятствующих безопасной эвакуации.	Эвакуационные и аварийные выходы освобождены.
8.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допущено: в подвальном помещении на путях эвакуации оборудованы двери для помещения электрощитовой без возможности открыть их вручную изнутри.	Исправлено: установлен механизм открывания двери изнутри.

Директор



В.В. Гребенюк

№ п/п	№ документа	Содержание документа	Дата
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10