

А К Т
санитарно-эпидемиологического обследования системы
вентиляции (кондиционирования) воздуха
от « 28 » февраля 2022 года

Мною, Окушко Ольгой Михайловной, (сертификат эксперта № СЭ 652 от 25.11.2019 г.)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции (кондиционирования) воздуха и помещения, в котором она установлена Школа «Ступени»

с целью оценки его санитарно-технического состояния, принятия решения о необходимости очистки и дезинфекции, выработки тактики проведения работ.
Обследование проведено в присутствии директора

а также инженера по вентиляционным системам

ГУП «МГЦД» Бакаев С.Б.

(должность, ФИО должностного лица объекта)

Установлено:

Наименование организации Школа «Ступени»

Юридический адрес: ул. Марии Поливановой, д.12-А

Фактический адрес: ул. Марии Поливановой, д.12-А

Проектная документация, паспорта систем вентиляции и кондиционирования воздуха (представлена/нет) представлена

2. Проектная документация санитарным правилам и нормативам (соответствует/не соответствует) соответствует

3. Фактическое состояние, расположение и конструкция систем вентиляции и кондиционирования проектным данным (соответствует/не соответствует) соответствует

4. Качество монтажных и пуско-наладочных работ (эффективно/неэффективно) удовл.

5. Использование оборудования (эффективно/неэффективно) эффективно

6. Возможность доступа к внутренней поверхности воздуховодов и других компонентов для проведения очистки и дезинфекции (наличие сервисных люков) сервисные люки приточных установок имеются

7. Степень загрязнения воздуховодов и других компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями в виде пылевых жировых отложений на ком. вентиляционных систем

8. Эффективность работы установленного в системах оборудования для обеззараживания воздуха на основе современных ультрафиолетовых технологий оборудование на основе УФ технологий отсутствует

Качество и эффективность ранее проведенных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха указанные работы специалистами Дезстанции № 1 ранее проводились

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования **выполнены следующие исследования:**
-замеры нормируемых параметров микроклимата

-забор материала из систем вентиляции и кондиционирования (смывы) для проведения лабораторных исследований взяты смывы с компонентов вентиляционных систем ОМЧ

Заключение:

На основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования система вентиляции (кондиционирования) воздуха, а также результатов лабораторных исследований

(наименование объекта) Школа «Ступени»

подлежит (**подлежит**) очистке и дезинфекции 1 раза в год

Подпись лица, проводившего обследование

Один экземпляр акта получил:



О.М. Окушко
(руководитель объекта)

Требенюк В.В.,
директор

Вх. № 04
от 28.02.2022